



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ ПО
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 5 октября

№ 10

Об установлении временного отклонения гигиенического норматива железа в воде, подаваемой централизованной системой водоснабжения МУП «Новгородский водоканал»

Я, Главный Государственный санитарный врач по Новгородской области, на основании обращения МУП «Новгородский Водоканал» (Великий Новгород, ул.Германа, 33), представленных инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия Великого Новгорода «Новгородский Водоканал» по развитию системы коммунальной инфраструктуры холодного водоснабжения и хозяйственно-бытового водоотведения Великого Новгорода на 2015-2018 годы, утверждённой постановлением от 28.11.2014 года № 50/8 комитета по ценовой и тарифной политике Новгородской области, плана мероприятий по приведению качества питьевой воды в период с 1.05.2014 года по 31.12.2018 года, отчёта по выполнению плана мероприятий по улучшению качества питьевой воды исх. от 09.09.2015 года № 4401 и от 21.09.2015 года № 4573, рабочей программы производственного контроля качества воды МУП «Новгородский Водоканал», Постановления администрации Великого Новгорода от 13.02.2014 года № 869 «Об утверждении Технического задания на разработку инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия Великого Новгорода «Новгородский Водоканал» по развитию системы коммунальной инфраструктуры холодного водоснабжения и хозяйственно-бытового водоотведения Великого Новгорода на 2015-2018 годы», отчёт о средних значениях показателей качества воды после водоподготовки: исх. от 09.09.2015 года № 4401, экспертного заключения ФБУЗ «Центра Гигиены и Эпидемиологии в Новгородской области» от 18.09.2015 года № 03-Д/2997-15; руководствуясь ст.ст.19, 32, 51 Федерального закона от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ст.23 Федерального закона от 07.11.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», п.п. 2.6; 2.6.1; 2.6.2; 2.6.3. СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (в ред.

9536
05 10 15

Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 07.04.2009 года № 20, Изменений № 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.02.2010 № 10, с изменениями, внесенными Изменением № 3, утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2010 года № 74)

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить временное отклонение гигиенического норматива питьевой воды из поверхностного источника водоснабжения (р. Волхов) по показателю «железо» до 0,6 мг/л в распределительной сети и у потребителя с 05.10.2015 года по 31.12.2018 года

2. МУП «Новгородский Водоканал»:


2.1. обеспечить выполнение Плана мероприятий по развитию систем коммунальной инфраструктуры - объектов, используемых в сфере водоснабжения и водоотведения;

2.2. обеспечить контроль за качеством водопроводной воды в период действия отклонений;

2.2.1. результаты лабораторных исследований представлять в Управление Роспотребнадзора по Новгородской области ежемесячно до 10 числа, следующим за отчётным;

2.3. информировать население о введении отклонений и сроках их действия, об отсутствии угрозы для здоровья, а также о рекомендациях по использованию питьевой воды.

3. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главного государственного санитарного врача по Новгородской области М.Е. Бугаёву.



А.П. Росоловский